



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41

тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кировского АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел. 37-36-60

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 184/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному общеобразовательному учреждению г. Омска

«Лицей №149» (БОУ г. Омска «Лицей №149»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Парыкина Алексея Игоревича от 06.05.2019 года, № 184 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период 16.05.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 24.05.2019 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 2 день /3 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка: Орловой Натальей Александровной, государственным инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (Кировского АО г. Омска) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области

в отношении: здания и помещений БОУ г. Омска «Лицей №149», расположенного по адресу: 644119 г. Омск, ул. Бульвар Заречный, 3

совместно с: директором БОУ г. Омска «Лицей №149» Слободиной Анной Яковлевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
№184/1/1-1	- Помещение электроцитовой не разделено от помещений школы ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 88; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.04.2020 г.	
№184/1/1-2	- Помещение библиотеки (книгохранилища) не отделены от помещений школы ограждающими	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 88; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной		

	конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	безопасности»; п. 4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	01.04.2020 г.	
№184/1/1-3	Выходы из лестничных клеток на чердак не оборудованы противопожарными люками 2-го типа	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013	01.04.2020 г.	
№184/1/1-4	В лестничных клетках и на путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации (в не рабочем состоянии)	ст. 4, 6, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.78 СНиП 23-05-95; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 7.104, п. 7.105, п. 7.113 СП 52.13330.2011; п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3, п. 7.6.8 СП 52.13330.2016; п. 43 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.05.2012 г.).	01.04.2020 г.	
№184/1/1-5	Помещение подвала не отделено от помещения первого этажа противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 4.2 п. 5.6.4;	01.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кировского АО г. Омска

по пожарному надзору Орлова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«24» мая 2019 года

Предписание для исполнения получил:

директор БОУ г. Омска «Лицей №149» Слободина А.Я.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» мая 2019 года

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-83

